Kontrolle von Augenduschen und Notduschen

Datum:

Augenduschen

	31.01		31.03		31.04		31.05	31.06		36.01	36.02		36.03	36.15		36.16
Hygienischer Zustand (Kalk etc.)																
Sprühstärke OK? (ca. 10-30 cm)																
Sprühmenge OK? (≥ 6 l/min)																
Lässt sich der Wasserfluss auch wieder vollständig abstellen?																
Wandbefestigung OK?																
Grünes Hinweisschild vorhanden und lesbar?																
Schlauch OK? (Rost, Knickstellen, etc.)																

Notduschen

	31.01		31.03	31.04	31.05	31.06		36.01	36.02		36.03	36.15		36.16
Hygienischer Zustand (Kalk etc.)														
Wassermenge OK? (≥ 30 l/min														
Lässt sich das Wasser wieder vollständig abstellen?														